

相川火力発電所 3号機の概要

1. 発電設備の概要

- (1) 位置 新潟県佐渡市二見 6 3 2 番地
- (2) 使用燃料 C重油
- (3) 発電方式 ディーゼル発電
- (4) 発電出力 7,500 kW

<参考：既設設備の概要>

	1号機	2号機
使用燃料	C重油	C重油
発電方式	ディーゼル発電	ディーゼル発電
発電出力	10,000 kW	10,000 kW
運転開始	平成4年6月	平成6年6月

2. 主な工事工程

- 新設工事開始 平成22年 5月
- 総合試運転開始 平成23年10月
- 営業運転開始 平成23年12月1日

<参考：相川火力発電所 3号機外観>

