

# 青森支店管内の変電所の空容量

平成30年10月2日 作成

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
上北変電所	500	0.0
	275	0.0
	154	0.0
	66	0.0
野辺地変電所	66	0.0
小湊変電所	66	0.0
七戸変電所	66	0.0
稲生変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
五戸変電所	275	0.0
	154	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
青森変電所	275	0.0
	154	0.0
	66	0.0
	33	0.0
瀬辺地変電所	66	0.0
今別変電所	66	0.0
沖館変電所	66	0.0
岡町変電所	66	0.0
泉野変電所	66	0.0
浪打変電所	66	0.0
浪岡変電所	66	0.0
黒石変電所	66	0.0
新町野変電所	66	0.0
嘉瀬子内発電所	66	0.0
上松沢発電所	66	0.0
田代変電所	66	0.0
立石発電所	66	0.0
浦町変電所	66	0.0
青森本町変電所	66	0.0
矢別発電所	33	0.0
大不動発電所	33	0.0
寒水沢発電所	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
南津軽変電所	154	0.0
	66	0.0
	33	0.0
弘前城東変電所	66	0.0
東弘前変電所	66	0.0
桔梗野変電所	66	0.0
大鱧変電所	66	0.0
岩木川変電所	66	0.0
津軽発電所	66	0.0
北弘前変電所	66	0.0
浅瀬石川発電所	33	0.0
一の渡発電所	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
北津軽変電所	154	0.0
	66	0.0
板柳変電所	66	0.0
弘前変電所	66	0.0
菰槌変電所	66	0.0
	33	0.0
木造変電所	66	0.0
鱒ヶ沢変電所	66	0.0
滝淵発電所	66	0.0
	33	0.0
深浦変電所	66	0.0
大池第二発電所	66	0.0
大池第一発電所	66	0.0
松神発電所	66	0.0
五所川原変電所	66	0.0
金木変電所	66	0.0
	33	0.0
中里変電所	33	0.0
十三湖変電所	66	0.0
	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
六ヶ所変電所	154	0.0
	66	0.0
尾駸変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
白糠変電所	154	0.0
	66	0.0
近川変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
下北変電所	154	0.0
	66	0.0
大湊変電所	66	0.0
仲崎変電所	66	0.0
佐井変電所	66	0.0
岩谷沢発電所	66	0.0
大畑変電所	66	0.0
東通変電所	66	0.0
三本松変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
六戸変電所	154	0.0
	66	0.0
相坂変電所	66	0.0
古間木変電所	66	0.0
淋代平変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
八戸変電所	154	0.0
	66	0.0
小中野変電所	66	0.0
湊変電所	66	0.0
立石発電所	66	0.0
前山変電所	66	0.0
法量発電所	66	0.0
市川変電所	66	0.0
東下田変電所	66	0.0
十和田発電所	66	0.0
	33	0.0
蕨発電所	66	0.0
堤町変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
南八戸変電所	154	0.0
	66	0.0
階上変電所	66	0.0
尻内変電所	66	0.0
吹上変電所	66	0.0
剣吉変電所	66	0.0
三戸変電所	66	0.0
	33	0.0
小中島発電所	66	0.0
	33	0.0
南部古館変電所	66	0.0

・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。  
 ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。  
 ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 青森支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年10月2日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
鱒ヶ沢変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
一の渡発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
稲生変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
浦町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
岡町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
沖館変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
嘉瀬子内発電所	FT1	0.0	-	-	-	-
階上変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
岩木川変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
桔梗野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
近川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
金木変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
剣吉変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
古間木変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
菰槌変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
五所川原変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
弘前城東変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
弘前変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
黒石変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
今別変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
佐井変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 青森支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年10月2日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
三戸変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
三本松変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
市川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
七戸変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
十三湖変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
十和田湖配電塔	LT1	0.0	-	-	-	-
十和田発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
小中島発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
小中野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
小湊変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
松神発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
上北変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
尻内変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
新町野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
深浦変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
吹上変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
瀬辺地変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
青森本町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
泉野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
浅瀬石川発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
前山変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 青森支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年10月2日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
相坂変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
大畑変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
大湊変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
大鰐変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
滝淵発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
中里変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
仲崎変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
堤町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
田子配電塔	LT1	0.0	-	-	-	-
田代変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
東下田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
東弘前変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
東通変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
南津軽変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
南八戸変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
南部古館変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
白糠変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
八戸変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
板柳変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
尾駁変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
法量発電所	LT1	0.0	-	-	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 青森支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年10月2日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
北弘前変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
北津軽変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
湊変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
木造変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
野辺地変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
矢別発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
淋代平変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
浪岡変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
浪打変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
六ヶ所変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
六戸変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
脇元配電塔	LT1	0.0	-	-	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。