

福島支店管内の66kV以下の送電線の空容量

平成30年6月7日 作成

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
611A	66	飯坂南線	58.0
611B	33	穴原線	2.0
611C	33	滝野線	2.0
611D	66	611D線	24.0
611E	66	611E線	51.0
611F	66	清水支線	58.0
611G	66	611G線	33.0
611H	66	栄西線	48.0
611J	66	611J線	24.0
611K	66	611K線	4.0
611M	66	栄東線	45.0
612A	66	蓬福線	58.0
612B	66	大森支線	58.0
612C	66	612C線	58.0
612D	66	612D線	43.0
612E	66	612E線	32.0
613A	66	613A線	26.0
613B	66	613B線	24.0
613C	66	613C線	24.0
614A	66	614A線	17.8
614B	66	614B線	0.0
614C	66	大笹生線	0.0
614D	66	福米線	0.0
614E	66	板谷支線	0.0
614F	66	614F線	0.0
621A	66	金谷川線	0.0
621B	66	蓬萊線	0.0
621C	66	腰浜線	0.0
621D	66	621D線	0.0
621E	66	621E線	0.0
621F	66	信夫支線	0.0
621G	66	川俣線	0.0
621H	66	保原線	0.0
621J	66	鎌田支線	0.0
621K	66	621K線	0.0
621M	66	621M線	0.0
621N	66	621N線	0.0
622A	66	二本松線	0.0
622B	66	安達支線	0.0
622C	33	土湯線	0.0
622D	33	土湯支線	0.0
622E	66	622E線	0.0

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
631A	66	東岩線	36.4
631B	66	日和田北線	36.4
631C	66	631C線	36.4
631D	66	631D線	36.4
631E	66	本宮支線	34.6
631F	66	631F線	36.4
631G	66	杉田線	18.0
631H	66	631H線	18.0
631J	66	油井支線	18.0
631K	66	631K線	18.0
631M	66	岩代支線	18.0
631N	33	沢上線	3.8
631P	33	小瀬川支線	3.8
631Q	66	631Q線	18.0
631R	66	631R線	36.4
631S	66	631S線	26.5
641A	66	福島飯坂線	14.6
641B	66	641B線	14.6
641C	66	641C線	14.6
641D	66	伊達支線	14.6
641E	66	641E線	14.6
641F	66	飯坂北支線	14.6
641G	66	641G線	14.6
641H	66	641H線	14.6
641J	66	笹木野支線	14.6
642A	66	福島国見線	0.0
642B	66	刈田線	0.0
642C	66	細川線	14.6
642D	66	642D線	14.6
651A	66	南相線	0.0
651B	66	小高支線	0.0
651C	66	原町南支線	0.0
651D	66	651D線	0.0
651E	66	651E線	0.0
651F	66	651F線	5.6
651G	66	原町線	0.0
651H	66	651H線	0.0
651J	66	飯館支線	0.0
651K	66	石神支線	0.0
652A	66	浪江線	0.0
652B	66	浪岡線	5.6
652C	66	大熊支線	5.6
652D	66	652D線	5.6

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
661A	66	駒ヶ嶺支線	0.0
661B	66	相馬線	0.0
661C	66	661C線	0.0
661D	66	中村線	0.0
661E	66	鹿島支線	0.0
661F	66	661F線	0.0
661G	66	661G線	0.0
671A	66	日和田南線	55.0
671B	66	熱海線	0.0
671C	66	671C線	0.0
671D	66	671D線	0.0
671E	66	熱海支線	0.0
671F	66	西郡山支線	0.0
672A	66	喜久田線	0.0
672B	66	本宮南支線	0.0
672C	66	672C線	0.0
672D	66	672D線	0.0
672E	66	西部工団線	0.0
672F	66	672F線	0.0
672G	66	672G線	0.0
672H	66	672H線	0.0
672J	66	672J線	0.0
672K	66	672K線	0.0
672L	66	672L線	0.0
672M	66	672M線	0.0
681A	66	久保田線	56.0
681B	66	681B線	43.0
681C	66	細沼線	50.0
681D	66	681D線	30.0
682A	66	船引線	43.3
682B	66	682B線	35.0
682C	66	682C線	35.0
682D	66	682D線	43.3
682E	22	682E線	8.2
682F	22	青石線	5.6
682G	66	大越線	3.3
683A	66	諏訪線	56.0
683B	66	683B線	38.0
683C	66	683C線	26.0
683D	66	683D線	56.0
683E	66	683E線	9.0
683F	66	683F線	15.0
683G	66	683G線	15.0
684A	66	笹川線	51.0
684C	66	684C線	37.0
684D	66	684D線	32.0
684E	66	684E線	22.0
684F	66	684F線	24.0
684G	66	684G線	51.0
684H	66	久留米支線	51.0
684J	22	関森線	6.4

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
685A	66	小野町線	3.3
685B	66	685B線	3.3
685C	66	小夏線	3.3
685D	66	川前支線	3.3
685E	66	夏井川第二支線	3.3
685F	66	中央南線	3.3
685G	66	高瀬川線	3.3
685H	22	685H線	3.3
685J	22	685J線	3.3
686A	66	日郡線	36.0
686B	66	686B線	26.0
686C	66	田村線	36.0
691A	66	東釜子線	0.0
691B	66	東棚倉線	0.0
691C	66	691C線	0.0
691D	66	691D線	0.0
691E	66	塙町線	0.0
691F	66	棚倉線	0.0
691G	66	691G線	0.0
691H	66	691H線	0.0
691J	66	矢祭線	0.0
691K	66	691K線	0.0
692A	66	南湖線	24.7
692B	66	692B線	24.7
693A	66	泉崎南線	24.7
693B	66	693B線	24.7
693C	66	693C線	24.7
693D	66	693D線	24.7
693E	66	693E線	24.7
694A	66	泉崎北線	20.1
694B	66	694B線	20.1
694C	66	694C線	20.1
694D	66	694D線	20.1
694E	66	694E線	20.1
694F	66	矢吹支線	20.1
694G	66	長沼支線	20.1
694H	66	694H線	23.0
694J	66	694J線	20.1
6A1A	66	富士見山線	16.9
6A1B	66	6A1B線	16.9
6A1C	66	白坂線	16.9
6A1D	66	6A1D線	16.9
6A1E	66	6A1E線	16.9
6A1F	66	6A1F線	0.1
6A2A	66	小峰線	0.1
6A2B	66	6A2B線	0.0
6A2C	66	白河線	0.0
6A2D	66	6A2D線	0.1
6A2E	66	6A2E線	0.1
6A2F	66	6A2F線	0.1
6A2G	33	真船線	0.1
6A2H	66	6A2H線	0.0

- ・本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

福島支店管内の66kV以下の送電線の空容量

平成30年6月7日 作成

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
6B1A	66	南須賀川線	0.0
6B1B	66	鏡石支線	0.0
6B1C	66	6B1C線	0.0
6B1D	66	6B1D線	0.0
6B1E	66	6B1E線	0.0
6B2A	66	滑川線	0.0
6B2B	66	須賀川線	0.0
6B2C	66	森宿支線	0.0
6B3A	66	石川北線	0.0
6B3B	66	6B3B線	0.0
6B3C	66	石川線	0.0
6B3D	66	6B3D線	0.0
6C1A	66	東平北線	10.3
6C1B	66	平大町線	10.3
6C2A	66	四倉線	10.3
6C3A	66	木戸川線	0.0
6C3B	66	木戸北線	0.0
6C3C	66	木川線	0.0
6C3D	66	木戸川第三支線	0.0
6C3E	66	6C3E線	0.0
6C3F	66	木戸支線	0.0
6C3G	66	富岡線	0.0
6C3H	66	6C3H線	0.0
6C4A	66	夏井川線	10.3
6C4B	66	小玉川第一支線	10.3
6C5A	66	好間北線	10.3
6C5B	66	6C5B線	10.3
6C5C	66	6C5C線	10.3
6C5D	66	6C5D線	10.3
6C5E	33	好間線	0.0
6D1A	66	両平線	36.0
6D1B	66	湯本第一支線	21.0
6D1C	33	上遠野線	0.0
6D1D	33	鮫川線	0.0
6D1E	66	6D1E線	36.0
6D1F	66	東平線	57.0
6D1G	66	北小名浜支線	57.0
6D1H	66	6D1H線	43.0
6D1J	66	6D1J線	43.0
6D2A	66	平泉町線	57.0
6D2B	66	6D2B線	43.0
6D2C	66	6D2C線	57.0
6D2D	66	6D2D線	43.0
6D2E	66	6D2E線	24.5

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
6D3A	66	泉線	0.0
6D3B	66	6D3B線	2.5
6D3C	66	6D3C線	2.1
6D3D	66	6D3D線	2.5
6D3E	66	6D3E線	2.5
6D3F	66	6D3F線	2.5
6D3G	66	6D3G線	0.0
6D3H	66	6D3H線	2.5
6D3J	66	6D3J線	0.0
6D4A	66	植田線	2.8
6D4B	66	6D4B線	2.8
6D4C	66	錦線	0.0
6D4D	66	6D4D線	0.0
6D4E	66	6D4E線	16.6
6D4F	66	6D4F線	16.6
6D4G	66	小川線	0.0
6D4H	66	四時川線	0.0
6D4J	33	四時川第二線	0.0
6D4K	33	6D4K線	0.0
6D5A	66	小平線	4.7
6D6A	66	6D6A線	45.0
6D6B	66	6D6B線	43.0
6E1A	66	会津喜多方線	0.0
6E1B	66	岩月支線	0.0
6E1C	66	6E1C線	0.0
6E1D	66	6E1D線	0.0
6E2A	66	猪苗代線	0.0
6E2B	66	更科支線	0.0
6E2C	66	6E2C線	0.0
6E2D	66	6E2D線	0.0
6E2E	66	6E2E線	0.0
6E2F	33	五色線	0.0
6E3A	66	会若線	0.0
6E3B	66	6E3B線	0.0
6E3C	66	6E3C線	0.0
6E3D	66	神指支線	0.0
6E4A	66	滝沢線	0.0
6E4B	66	6E4B線	0.0
6E4C	66	6E4C線	0.0
6E4D	66	6E4D線	0.0
6E4E	66	6E4E線	0.0
6E4F	33	湖南線	0.0
6F1A	66	河東線	0.0

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
6F1A	66	門田線	0.0
6F1B	66	七日町支線	0.0
6F1C	66	6F1C線	0.0
6F1D	66	6F1D線	0.0
6F1E	66	6F1E線	0.0
6F1F	66	鶴沼線	0.0
6F1G	66	6F1G線	0.0
6F1H	66	本郷支線	0.0
6F1J	33	宮川線	0.0
6F1K	66	6F1K線	0.0
6F1M	66	大川支線	0.0
6F1N	66	田島線	0.0
6F1P	66	羽鳥支線	0.0
6F1Q	66	八総線	0.0
6F1R	66	6F1R線	0.0
6F1S	66	6F1S線	0.0
6F1T	66	八内線	0.0
6F2A	66	城東線	0.0
6F2B	66	6F2B線	0.0
6F3A	66	坂下線	0.0
6G1A	33	小林線	0.0
6H1A	22	野沢線	0.0
6H1B	22	桧原線	0.0
6H1C	22	滝谷川線	0.0
6H1D	22	6H1D線	0.0
6H1E	22	奥川線	0.0

- ・本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。