

# 新潟支店管内の変電所の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
坂町変電所	154	0.0
	66	0.0
荒川変電所	66	0.0
村上変電所	66	0.0
	33	0.0
神林変電所	66	0.0
勝木変電所	33	0.0
黒川北変電所	66	0.0
中条変電所	66	0.0
築地変電所	66	0.0
鷹の巣発電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
亀塚浜変電所	154	0.0
	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
北新潟変電所	275	0.0
	154	0.0
	66	0.0
北新発田変電所	66	0.0
中条変電所	66	0.0
東港変電所	66	0.0
笹山開閉所	66	0.0
太郎代変電所	66	0.0
新発田変電所	66	0.0
松浦変電所	66	0.0
加治川発電所	66	0.0
飯豊川第二発電所	66	0.0
飯豊川第一発電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
豊栄変電所	154	0.0
	66	0.0
松浜変電所	66	0.0
葛塚変電所	66	0.0
水原変電所	66	0.0
新崎変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
揚川発電所	154	0.0
	66	0.0
三川変電所	66	0.0
津川変電所	66	0.0
実川発電所	66	0.0
安田変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
新津変電所	154	0.0
	66	0.0
小須戸変電所	66	0.0
白根変電所	66	0.0
五泉変電所	66	0.0
木越変電所	66	0.0
	11	0.0
早出發電所	11	0.0
杉川発電所	11	0.0
東新津変電所	66	0.0
亀田変電所	66	0.0
川根変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
新飯田変電所	154	0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
中新潟変電所	154	0.0
	66	0.0
藤見変電所	66	0.0
山の下変電所	66	0.0
紫竹変電所	66	0.0
大形変電所	66	0.0
沼垂変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
寄居浜変電所	154	0.0
	66	0.0
本町変電所	66	0.0
白山変電所	66	0.0
万代変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
西新潟変電所	154	0.0
	66	0.0
幸町変電所	66	0.0
笹口変電所	66	0.0
紫竹変電所	66	0.0
鳥屋野変電所	66	0.0
女池変電所	66	0.0
大野変電所	66	0.0
升湯開閉所	66	0.0
内野変電所	66	0.0
関屋変電所	66	0.0
亀貝変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
下田変電所	154	0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
南新潟変電所	154	0.0
	66	0.0
巻変電所	66	0.0
岩室変電所	66	0.0
西川変電所	66	0.0
燕変電所	66	0.0
吉田変電所	66	0.0
地藏堂変電所	66	0.0
小関変電所	66	0.0
桐島変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
三条変電所	154	0.0
	66	0.0
加茂変電所	66	0.0
東三条変電所	66	0.0
保内変電所	66	0.0
加茂郷変電所	66	0.0
向燕変電所	66	0.0
北三条変電所	66	0.0
東燕変電所	66	0.0
西三条変電所	66	0.0
栄変電所	66	0.0
見附変電所	66	0.0
栃尾変電所	66	0.0
東栃尾変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
小国町変電所	154	0

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の変電所の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
長岡変電所	154	0.0
	66	0.0
城岡変電所	66	0.0
蓮潟変電所	66	0.0
大手変電所	66	0.0
北長岡変電所	66	0.0
見附変電所	66	0.0
西見附変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
南長岡変電所	154	0.0
	66	0.0
来迎寺変電所	66	0.0
宮内町変電所	66	0.0
小千谷変電所	66	0.0
堀之内変電所	66	0.0
小出変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
刈羽変電所	154	0.0
	66	0.0
礼拝変電所	66	0.0
日吉変電所	66	0.0
才津変電所	66	0.0
比角変電所	66	0.0
柏崎変電所	66	0.0
茨目変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
魚沼変電所	154	0.0
	66	0.0
十日町変電所	66	0.0
東小千谷変電所	66	0.0
南十日町変電所	66	0.0
六日町変電所	66	0.0
浦佐変電所	66	0.0
五十沢発電所	66	0.0
	33	0.0
五十沢第二発電所	66	0.0
五十沢第一発電所	66	0.0
永松発電所	33	0.0
城内変電所	66	0.0
藪神発電所	66	0.0
	33	0.0
第二藪神発電所	33	0.0
須原発電所	33	0.0
上条発電所	33	0.0
大割野変電所	66	0.0
宮野原発電所	66	0.0
松代変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
南魚沼変電所	154	0.0
	66	0.0
越後湯沢変電所	66	0.0
石打変電所	66	0.0
越後中里変電所	66	0.0
神立変電所	66	0.0
塩沢変電所	66	0.0
	33	0.0
六日町変電所	66	0.0
登川発電所	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
上越変電所	154	0.0
	66	0.0
直江津変電所	66	0.0
春日山変電所	66	0.0
高田変電所	66	0.0
稲田変電所	66	0.0
新井変電所	66	0.0
板倉発電所	66	0.0
関山変電所	66	0.0
大谷第二発電所	66	0.0
大谷第一発電所	66	0.0
高沢発電所	66	0.0
	33	0.0
西野発電所	33	0.0
鳥坂発電所	66	0.0
和田変電所	66	0.0
杉野沢発電所	66	0.0
妙高変電所	66	0.0
田口変電所	66	0.0
池尻川発電所	66	0.0
潟町変電所	66	0.0
南川変電所	66	0.0
虫川変電所	66	0.0
柿崎変電所	66	0.0
東直江津変電所	66	0.0
能生変電所	66	0.0
糸魚川変電所	66	0.0
早川変電所	66	0.0
	33	0.0
北山発電所	66	0.0
田海変電所	66	0.0
	33	0.0
親不知変電所	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
佐渡変電所	33	0.0
相川変電所	33	0.0
相川火力発電所	33	0.0
高千変電所	33	0.0
金沢変電所	33	0.0
両津火力発電所	33	0.0
	11	0.0
白瀬発電所	11	0.0
梅津発電所	11	0.0
両津変電所	33	0.0
羽茂変電所	33	0.0

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の配電用変圧器の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
安田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
稲田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
茨目変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
羽茂変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
浦佐変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
栄変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
越後中里変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
越後湯沢変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
燕変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
塩沢変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
下田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
加治川発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
加茂郷変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
加茂変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
柿崎変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
潟町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
葛塚変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
巻変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
関屋変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
関山変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
岩室変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の配電用変圧器の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
寄居浜変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
亀貝変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
亀田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
吉田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
宮内町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
宮野原発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
魚沼変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
桐島変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
金沢変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
見附変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
五十沢第一発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
五十沢発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
五泉変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
向燕変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
幸町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
荒川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
高千変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
高田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
黒川発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
黒川北変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
佐渡変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の配電用変圧器の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
才津変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
坂町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
笹口変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
三川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
山の下変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
糸魚川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
紫竹変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
十日町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
春日山変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
女池変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
勝木変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
小関変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
小国町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
小出変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
小須戸変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
小千谷変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
松浦変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
松代変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
松浜変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
沼垂変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
上条発電所	LT1	0.0	-	-	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の配電用変圧器の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
城岡変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
城内変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
新井変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
新潟変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
新崎変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
新発田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
新飯田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
神立変電所	LT2	0.0	-	-	-	-
神林変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
親不知変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
水原変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
杉川発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
西見附変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
西三条変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
西新潟変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
西川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
西野発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
石打変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
川根変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
浅貝変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
早出發電所	LT1	0.0	-	-	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の配電用変圧器の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
早川発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
相川火力発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
相川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
村上変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
太郎代変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
大割野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
大形変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
大手変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
大所変電所	LT1	0.0	-	-	-	-
大野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
第二豊実発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
鷹の巣発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
地藏堂変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
築地変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
中条変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
中新潟変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
虫川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
長岡変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
鳥屋野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
直江津変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
津川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の配電用変圧器の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
田海変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
登川発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
東燕変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
東港変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
東三条変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
東小千谷変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
東新津変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
東直江津変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
東栃尾変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
藤見変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
栃尾変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
内野変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
南十日町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
南川変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
南長岡変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
日吉変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
能生変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
柏崎変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
白根変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
白山変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
飯豊川第一発電所	LT1	0.0	-	-	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 新潟支店管内の配電用変圧器の空容量

平成29年12月28日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
飯豊川第二発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
比角変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
保内変電所	LT2	0.0	-	-	-	-
北三条変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
北新発田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
北長岡変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
堀之内変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
本町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
万代変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
妙高変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
木越変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
藪神発電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
来迎寺変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
両津火力発電所	LT1	0.0	-	-	-	-
両津変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
礼拝変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-
蓮湯変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
六日町変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	LT3	0.0
和田変電所	LT1	0.0	LT2	0.0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。