

山形支店管内の66kV以下の送電線の空容量

平成30年6月7日 作成

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
511A	66	鳥越線	0.0
511B	66	真室川線	0.0
511C	66	新庄十日町支線	0.0
511D	33	511D線	0.0
511E	66	福田支線	0.0
511F	33	511F線	0.0
512A	66	大石田線	0.0
512B	66	尾花沢線	0.0
512C	66	512C線	0.0
512D	66	向町線	0.0
512E	66	楯岡線	0.0
512F	33	512F線	0.0
513A	33	柳沢線	0.0
513B	33	513B線	0.0
513C	33	513C線	0.0
521A	66	村神線	0.0
521B	66	長瀬支線	0.0
521C	66	東根支線	0.0
521D	66	521D線	0.0
521E	66	521E線	0.0
521F	66	521F線	0.0
521G	66	521G線	0.0
521H	66	521H線	0.0
521J	66	521J線	0.0
521K	66	521K線	0.0
522A	66	陵西線	0.0
522B	66	谷地支線	0.0
522C	66	水ヶ瀬線	0.0
522D	66	沼山支線	0.0
522E	66	吉川支線	0.0
522F	33	522F線	0.0
522G	33	522G線	0.0
522H	66	寒河江線	0.0
522J	66	522J線	0.0
522K	66	522K線	0.0
522M	66	522M線	0.0
522N	33	522N線	0.0

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
531A	66	長崎線	118.0
531B	66	531B線	32.2
531C	66	531C線	32.2
531D	66	高屋線	86.0
531E	66	栄町通支線	58.0
532A	66	宮宿線	48.7
532B	66	古館支線	48.7
532C	66	532C線	21.9
532D	66	上郷支線	14.6
532E	66	鮎貝線	48.7
533A	66	城南線	45.0
533B	66	533B線	25.1
534A	66	山宮線	43.0
534B	66	あかねヶ丘支線	40.0
534C	66	大宮線	40.0
534D	66	534D線	32.4
535A	66	上ノ山線	49.8
535B	66	谷柏支線	49.8
535C	66	535C線	31.3
535D	66	蔵王線	49.8
536A	66	山東線	66.0
536B	66	536B線	43.2
536C	66	桜田支線	66.0
536D	66	536D線	39.0
541A	66	大野目線	66.0
542A	66	松波線	50.0
543A	66	本町通線	77.7
544A	66	立谷川線	118.0
544B	66	高瀬支線	58.0
544C	66	544C線	26.1
544D	66	天童支線	90.0
544E	66	長神線	79.0
544F	66	544F線	43.4
544G	66	久野本支線	79.0
544H	66	544H線	28.0

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
551A	66	置宮線	51.0
551B	66	宮上線	51.0
551C	66	551C線	32.1
551D	66	551D線	43.2
552A	66	長井線	45.0
552B	66	宮内支線	45.0
552C	66	野川線	32.1
552D	66	552D線	30.0
553A	66	置窪線	51.0
553B	66	石岡支線	51.0
553C	66	高畠線	51.0
553D	66	553D線	49.9
554A	66	川西線	58.0
554B	66	小松支線	45.3
554C	66	554C線	49.0
554D	66	飯豊町線	30.0
554E	33	554E線	0.6
561A	66	花沢線1, 2号	79.0
561B	66	花沢線3, 4号	89.0
561C	66	窪田町線	79.0
561D	66	561D線	43.0
561E	66	八幡原支線	75.0
561F	66	561F線	46.0
561G	66	561G線	35.0
561H	33	561H線	4.8
562A	66	松岬線	2.5
562B	66	562B線	2.5
571A	66	東酒田線	0.0
571B	66	庄内南線	0.0
571F	66	571F線	0.0
571C	66	日向川線	0.0
571D	66	黒瀬線	0.0
571E	66	草津支線	0.0
572A	66	南酒田線	0.0
573A	66	檜橋線	0.0
573B	66	573B線	0.0
574A	66	酒田線	0.0
574B	66	余目支線	0.0
574C	33	狩川線	0.0
574D	66	浜中支線	0.0

線路No.	電圧[kV]	線路名	空容量[MW]
581A	66	亀城線	0.0
581B	66	581B線	0.0
581C	66	北酒田支線	0.0
582A	33	582A線	0.0
591A	66	北鶴岡線	0.0
591B	66	591B線	0.0
591C	66	591C線	0.0
591D	66	591D線	0.0
591E	66	591E線	0.0
592A	66	鶴岡線	0.0
592B	66	藤島支線	0.0
592C	66	立谷沢線	0.0
592D	66	第一立谷沢線	0.0
592E	66	古口線	0.0
592F	66	大山線	0.0
592G	66	西鶴岡支線	0.0
592H	33	温海線	0.0
592J	33	592J線	0.0
592K	66	赤川線	0.0
592M	66	梵字川線	0.0
592N	66	月山ダム線	0.0
592P	66	湯殿線	0.0
592Q	66	月山支線	0.0
592R	66	592R線	0.0
592S	33	大鳥支線	0.0
592T	33	名川線	0.0
5A1A	66	新落合線	0.0
5A2A	66	大針線	0.0
5A3A	66	5A3A線	0.0
712A	66	関川小国線	0.0
712C	66	712C線	0.0
712D	66	712D線	0.0
712E	66	712E線	0.0
614D	66	福米線	0.0
614H	66	614H線	0.0

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。