

山形支店管内の66kV以下の送電線の空容量

平成30年8月7日 作成

| 線路No. | 電圧[kV] | 線路名 | 空容量[MW] |
|-------|--------|---------|---------|
| 511A | 66 | 鳥越線 | 0.0 |
| 511B | 66 | 真室川線 | 0.0 |
| 511C | 66 | 新庄十日町支線 | 0.0 |
| 511D | 33 | 511D線 | 0.0 |
| 511E | 66 | 福田支線 | 0.0 |
| 511F | 33 | 511F線 | 0.0 |
| 512A | 66 | 大石田線 | 0.0 |
| 512B | 66 | 尾花沢線 | 0.0 |
| 512C | 66 | 512C線 | 0.0 |
| 512D | 66 | 向町線 | 0.0 |
| 512E | 66 | 楯岡線 | 0.0 |
| 512F | 33 | 512F線 | 0.0 |
| 513A | 33 | 柳沢線 | 0.0 |
| 513B | 33 | 513B線 | 0.0 |
| 513C | 33 | 513C線 | 0.0 |
| 521A | 66 | 村神線 | 0.0 |
| 521B | 66 | 長瀬支線 | 0.0 |
| 521C | 66 | 東根支線 | 0.0 |
| 521D | 66 | 521D線 | 0.0 |
| 521E | 66 | 521E線 | 0.0 |
| 521F | 66 | 521F線 | 0.0 |
| 521G | 66 | 521G線 | 0.0 |
| 521H | 66 | 521H線 | 0.0 |
| 521J | 66 | 521J線 | 0.0 |
| 521K | 66 | 521K線 | 0.0 |
| 522A | 66 | 陵西線 | 0.0 |
| 522B | 66 | 谷地支線 | 0.0 |
| 522C | 66 | 水ヶ瀬線 | 0.0 |
| 522D | 66 | 沼山支線 | 0.0 |
| 522E | 66 | 吉川支線 | 0.0 |
| 522F | 33 | 522F線 | 0.0 |
| 522G | 33 | 522G線 | 0.0 |
| 522H | 66 | 寒河江線 | 0.0 |
| 522J | 66 | 522J線 | 0.0 |
| 522K | 66 | 522K線 | 0.0 |
| 522M | 66 | 522M線 | 0.0 |
| 522N | 33 | 522N線 | 0.0 |

| 線路No. | 電圧[kV] | 線路名 | 空容量[MW] |
|-------|--------|---------|---------|
| 531A | 66 | 長崎線 | 118.0 |
| 531B | 66 | 531B線 | 32.2 |
| 531C | 66 | 531C線 | 32.2 |
| 531D | 66 | 高屋線 | 86.0 |
| 531E | 66 | 栄町通支線 | 58.0 |
| 532A | 66 | 宮宿線 | 48.7 |
| 532B | 66 | 古館支線 | 48.7 |
| 532C | 66 | 532C線 | 21.9 |
| 532D | 66 | 上郷支線 | 14.6 |
| 532E | 66 | 鮎貝線 | 48.7 |
| 533A | 66 | 城南線 | 45.0 |
| 533B | 66 | 533B線 | 25.1 |
| 534A | 66 | 山宮線 | 43.0 |
| 534B | 66 | あかねヶ丘支線 | 40.0 |
| 534C | 66 | 大宮線 | 40.0 |
| 534D | 66 | 534D線 | 32.4 |
| 535A | 66 | 上ノ山線 | 49.8 |
| 535B | 66 | 谷柏支線 | 49.8 |
| 535C | 66 | 535C線 | 31.3 |
| 535D | 66 | 蔵王線 | 49.8 |
| 536A | 66 | 山東線 | 66.0 |
| 536B | 66 | 536B線 | 43.2 |
| 536C | 66 | 桜田支線 | 66.0 |
| 536D | 66 | 536D線 | 39.0 |
| 541A | 66 | 大野目線 | 66.0 |
| 542A | 66 | 松波線 | 50.0 |
| 543A | 66 | 本町通線 | 77.7 |
| 544A | 66 | 立谷川線 | 118.0 |
| 544B | 66 | 高瀬支線 | 58.0 |
| 544C | 66 | 544C線 | 26.1 |
| 544D | 66 | 天童支線 | 90.0 |
| 544E | 66 | 長神線 | 79.0 |
| 544F | 66 | 544F線 | 43.4 |
| 544G | 66 | 久野本支線 | 79.0 |
| 544H | 66 | 544H線 | 28.0 |

| 線路No. | 電圧[kV] | 線路名 | 空容量[MW] |
|-------|--------|----------|---------|
| 551A | 66 | 置宮線 | 51.0 |
| 551B | 66 | 宮上線 | 51.0 |
| 551C | 66 | 551C線 | 32.1 |
| 551D | 66 | 551D線 | 43.2 |
| 552A | 66 | 長井線 | 45.0 |
| 552B | 66 | 宮内支線 | 45.0 |
| 552C | 66 | 野川線 | 32.1 |
| 552D | 66 | 552D線 | 30.0 |
| 553A | 66 | 置窪線 | 51.0 |
| 553B | 66 | 石岡支線 | 51.0 |
| 553C | 66 | 高畠線 | 51.0 |
| 553D | 66 | 553D線 | 49.9 |
| 554A | 66 | 川西線 | 58.0 |
| 554B | 66 | 小松支線 | 45.3 |
| 554C | 66 | 554C線 | 49.0 |
| 554D | 66 | 飯豊町線 | 30.0 |
| 554E | 33 | 554E線 | 0.6 |
| 561A | 66 | 花沢線1, 2号 | 64.0 |
| 561B | 66 | 花沢線3, 4号 | 64.0 |
| 561C | 66 | 窪田町線 | 64.0 |
| 561D | 66 | 561D線 | 43.0 |
| 561E | 66 | 八幡原支線 | 64.0 |
| 561F | 66 | 561F線 | 46.0 |
| 561G | 66 | 561G線 | 35.0 |
| 561H | 33 | 561H線 | 4.8 |
| 562A | 66 | 松岬線 | 2.2 |
| 562B | 66 | 562B線 | 2.2 |
| 571A | 66 | 東酒田線 | 0.0 |
| 571B | 66 | 庄内南線 | 0.0 |
| 571F | 66 | 571F線 | 0.0 |
| 571C | 66 | 日向川線 | 0.0 |
| 571D | 66 | 黒瀬線 | 0.0 |
| 571E | 66 | 草津支線 | 0.0 |
| 572A | 66 | 南酒田線 | 0.0 |
| 573A | 66 | 檜橋線 | 0.0 |
| 573B | 66 | 573B線 | 0.0 |
| 574A | 66 | 酒田線 | 0.0 |
| 574B | 66 | 余目支線 | 0.0 |
| 574C | 33 | 狩川線 | 0.0 |
| 574D | 66 | 浜中支線 | 0.0 |

| 線路No. | 電圧[kV] | 線路名 | 空容量[MW] |
|-------|--------|--------|---------|
| 581A | 66 | 亀城線 | 0.0 |
| 581B | 66 | 581B線 | 0.0 |
| 581C | 66 | 北酒田支線 | 0.0 |
| 582A | 33 | 582A線 | 0.0 |
| 591A | 66 | 北鶴岡線 | 0.0 |
| 591B | 66 | 591B線 | 0.0 |
| 591C | 66 | 591C線 | 0.0 |
| 591D | 66 | 591D線 | 0.0 |
| 591E | 66 | 591E線 | 0.0 |
| 592A | 66 | 鶴岡線 | 0.0 |
| 592B | 66 | 藤島支線 | 0.0 |
| 592C | 66 | 立谷沢線 | 0.0 |
| 592D | 66 | 第一立谷沢線 | 0.0 |
| 592E | 66 | 古口線 | 0.0 |
| 592F | 66 | 大山線 | 0.0 |
| 592G | 66 | 西鶴岡支線 | 0.0 |
| 592H | 33 | 温海線 | 0.0 |
| 592J | 33 | 592J線 | 0.0 |
| 592K | 66 | 赤川線 | 0.0 |
| 592M | 66 | 梵字川線 | 0.0 |
| 592N | 66 | 月山ダム線 | 0.0 |
| 592P | 66 | 湯殿線 | 0.0 |
| 592Q | 66 | 月山支線 | 0.0 |
| 592R | 66 | 592R線 | 0.0 |
| 592S | 33 | 大鳥支線 | 0.0 |
| 592T | 33 | 名川線 | 0.0 |
| 5A1A | 66 | 新落合線 | 0.0 |
| 5A2A | 66 | 大針線 | 0.0 |
| 5A3A | 66 | 5A3A線 | 0.0 |
| 712A | 66 | 関川小国線 | 0.0 |
| 712C | 66 | 712C線 | 0.0 |
| 712D | 66 | 712D線 | 0.0 |
| 712E | 66 | 712E線 | 0.0 |
| 614D | 66 | 福米線 | 0.0 |
| 614H | 66 | 614H線 | 0.0 |

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。