

# 山形支店管内の変電所の空容量

平成30年8月7日 作成

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
西山形変電所	275	329.0
	154	448.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
新庄変電所	275	0.0
	154	0.0
	66	0.0
	33	0.0
鳥越変電所	66	0.0
	33	0.0
真室川変電所	66	0.0
	33	0.0
新庄十日町変電所	66	0.0
戸沢変電所	66	0.0
大石田変電所	66	0.0
	33	0.0
尾花沢変電所	66	0.0
向町変電所	66	0.0
楯岡変電所	66	0.0
柳沢発電所	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
西村山変電所	154	0.0
	66	0.0
神町変電所	66	0.0
東根変電所	66	0.0
寒河江陵西変電所	66	0.0
谷地変電所	66	0.0
水ヶ瀬発電所	66	0.0
沼山発電所	66	0.0
吉川発電所	66	0.0
	33	0.0
寒河江変電所	66	0.0
	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
山形変電所	154	448.0
	66	321.7
長崎変電所	66	118.0
栄町通変電所	66	58.0
宮宿変電所	66	48.7
古館変電所	66	48.7
上郷発電所	66	14.6
鮎貝変電所	66	48.7
城南変電所	66	45.0
宮町変電所	66	43.0
あかねヶ丘変電所	66	40.0
上山変電所	66	49.8
谷柏変電所	66	49.8
蔵王変電所	66	49.8
桜田変電所	66	66.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
東山形変電所	154	247.0
	66	247.0
大野目変電所	66	66.0
松波変電所	66	50.0
本町通変電所	66	77.7
天童変電所	66	118.0
高瀬変電所	66	58.0
久野本変電所	66	79.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
置賜変電所	154	87.0
	66	85.0
宮内変電所	66	51.0
長井変電所	66	45.0
石岡変電所	66	51.0
高畠変電所	66	51.0
小松変電所	66	45.3
	33	0.6
飯豊町変電所	66	30.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
米沢変電所	275	64.0
	66	64.0
花沢変電所	66	64.0
窪田町変電所	66	64.0
八幡原変電所	66	64.0
	33	4.8
松岬変電所	66	2.2

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
酒田変電所	154	0.0
	66	0.0
東酒田変電所	66	0.0
遊佐変電所	66	0.0
日向川発電所	66	0.0
黒瀬発電所	66	0.0
草津発電所	66	0.0
南酒田変電所	66	0.0
檜橋変電所	66	0.0
余目変電所	66	0.0
	33	0.0
狩川変電所	33	0.0
浜中変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
酒田北港変電所	154	0.0
	66	0.0
	33	0.0
北酒田変電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
庄内変電所	154	0.0
	66	0.0
北鶴岡変電所	66	0.0
鶴岡変電所	66	0.0
藤島変電所	66	0.0
立谷沢川第二発電所	66	0.0
立谷沢川第一発電所	66	0.0
大山変電所	66	0.0
	33	0.0
西鶴岡変電所	66	0.0
温海変電所	33	0.0
新落合発電所	66	0.0
	33	0.0
梵字川発電所	66	0.0
月山発電所	66	0.0
落合発電所	33	0.0
名川発電所	33	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
八久和変電所	154	0.0
	66	0.0
大針発電所	66	0.0

変電所名	電圧[kV]	空容量[MW]
小国変電所	66	0.0

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 山形支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年8月7日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
あかねヶ丘変電所	LT1	22.2	LT2	21.2	-	-
鮎貝変電所	LT1	10.9	LT2	21.9	-	-
栄町通変電所	LT1	19.7	LT2	19.6	-	-
温海変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
花沢変電所	LT1	18.4	LT2	24.1	LT3	17.3
寒河江変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
寒河江陵西変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
吉川発電所	LT1	0	-	-	-	-
久野本変電所	LT1	18.4	LT2	22.3	LT3	22.1
宮宿変電所	LT1	10.4	LT2	10.1	-	-
宮町変電所	LT1	17.2	LT2	17.7	LT3	23.6
宮内変電所	LT1	8.1	LT2	8.2	LT3	11.8
窪田町変電所	LT1	24.1	LT2	12.2	-	-
古館変電所	LT1	16.1	LT2	22.7	-	-
戸沢変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
向町変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
高瀬変電所	LT1	20.5	LT2	20.1	-	-
高畠変電所	LT1	11.4	LT2	10.6	LT3	8.8
桜田変電所	LT1	17.7	LT2	22.1	LT3	23.5
狩川変電所	LT1	0	-	-	-	-
酒田北港変電所	LT1	0	LT2	0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 山形支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年8月7日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
楯岡変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
小国変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
小松変電所	LT1	22.1	LT2	11.8	-	-
松波変電所	LT1	23.6	LT2	23.4	LT3	21.6
松岬変電所	LT1	2.2	LT2	2.2	LT3	2.2
沼山発電所	LT1	0	-	-	-	-
上山変電所	LT1	17.8	LT2	14.1	LT3	14.6
城南変電所	LT1	22.7	LT2	20.8	LT3	14.7
新庄十日町変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
新庄変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
新落合発電所	LT1	0	-	-	-	-
真室川変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
神町変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
水ヶ瀬発電所	LT1	0	-	-	-	-
西鶴岡変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
石岡変電所	LT1	15.9	LT2	10.7	-	-
草津発電所	LT1	0	-	-	-	-
蔵王変電所	LT1	16.1	LT2	17.2	-	-
大山変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
大針発電所	LT1	0	-	-	-	-
大石田変電所	LT1	0	LT2	0	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 山形支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年8月7日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
大野目変電所	LT1	17	LT2	15.2	LT3	22.3
谷地変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
谷柏変電所	LT1	17.6	LT2	19.6	-	-
長井変電所	LT1	15.2	LT2	16.6	LT3	14.8
長崎変電所	LT1	17.2	LT2	21.6	-	-
鳥越変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
鶴岡変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
天童変電所	LT1	16.8	LT2	21.8	LT3	21.9
東根変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
東酒田変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
藤島変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
檜橋変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
南酒田変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
八幡原変電所	LT1	16.1	LT2	11.1	LT3	21
飯豊町変電所	LT1	8.1	LT2	10.8	-	-
尾花沢変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
浜中変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
北酒田変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
北鶴岡変電所	LT1	0	LT2	0	LT3	0
本町通変電所	LT1	32.3	LT2	34.5	-	-
柳瀨発電所	LT1	0	-	-	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。

# 山形支店管内の配電用変圧器の空容量

平成30年8月7日 作成

変電所名	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]	バンク名	空容量[MW]
遊佐変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
余目変電所	LT1	0	LT2	0	-	-
梵字川発電所	LT1	0	-	-	-	-

- ・ 本空容量は、熱容量の評価結果であり、電圧変動や短絡容量、保護リレー等の検討結果によっては連系に制約が発生する可能性があります。
- ・ 暫定的な系統容量の確保は、不備のない契約申込み書類を受付けた日となりますが、公表している空容量は契約申込みの書類不備解消を確認してから算定しております。
- ・ 空容量以下の場合であっても、上位系統の送変電設備の増強工事が必要となる場合があります。