

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 21 年 2 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (10月31日現在)	発生場所
1	H21.2.23	原子炉補機冷却海水設備 (原子炉補助設備の冷却水を海水で冷却する設備)	発電所の外部電源および所内電源の喪失時に起動する非常用電源が万一喪失した場合、電源が復旧した後、原子炉補機冷却海水ポンプの操作スイッチを起動位置にしてもポンプが起動できないことが確認された。 原因調査の結果、当該ポンプの制御回路の一部に不具合があったため、制御回路の修正を行った。 なお、ポンプが起動できない場合でも、原子炉を冷却する機能は確保される。また、本事象は非常用電源が喪失した後の復旧過程においてはじめて顕在化されるものであり、本設備に関して通常運転中に要求される機能は満足していた。	処置済み	中央制御室

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。

今後、原因調査、対策等を講じます。

- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。

なお、今後、水平展開について検討・対応します。