

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 21 年 8 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (8月31日現在)	発生場所
1	H21.8.17	復水器連続洗浄装置 (復水器細管内を洗浄する設備)	3系統ある復水器細管内の洗浄に使用するスポンジ状ボールを回収する装置において、2系統でボールの一部が回収されず放水路に流出した。原因調査の結果、海生生物による詰まりによって当該装置のボール回収機能が正常に作動しなくなったためと判断した。 このため詰まりを解消し、復旧させた。 また、1日1回の巡視点検において、当該装置に詰まりがないことを確認することとした。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。