

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 22 年 8 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (7月31日現在)	発生場所
1	H22.8.3	プロセス計算機 (プラントの運転状態 の監視・管理の補助設 備)	プロセス計算機において、静止型原子炉再循環ポンプ電源装置の出力電流値が、電源装置の運転状態に変化がないにもかかわらず、低下していることを確認した。 原因調査の結果、出力電流検出回路全体について外観目視、触診（打診）・端子の増し締めによる指示変動確認および電気特性確認を実施したが異常が確認されなかったため、電流変換器本体の不良によるものと推定した。 このため、電流変換器本体を交換し復旧した。	処置済み	中 央 制 御 室

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。