

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 22 年 11 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (4月30日現在)	発生場所
1	H22.11.17	ろ過水系設備 (発電所内で使用する水として、河川水をろ過した水を供給する設備)	ろ過水系設備において、ポンプから各使用先へろ過水を供給する配管から水が漏れていることを確認した。原因調査のため配管内を確認したところ、配管内のろ過水中のバクテリアが配管継ぎ目部に付着し腐食したものと推定した。当該の腐食はわずかであり、腐食の進行も穏やかであると推定されることから、当該配管に配管補修用機器を取り付け復旧した。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。