

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 23 年 7 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (11月30日現在)	発生場所
1	H23.7.12	復水器連続洗浄装置 (復水器細管内を洗浄する設備)	復水器連続洗浄装置の運転中に6台ある復水器連続洗浄装置貝・ボール分離装置のうち1台において、装置の異常を示す警報が発生したため現場を確認したところ、電動機が過負荷により停止していた。 原因調査の結果、当該電動機の回転子と固定子の擦れが確認されたため、停止に至ったものと推定した。 このため、当該電動機の回転子、固定子を補修し復旧した。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。