

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 23 年 12 月分（5 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H23.12.12	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系ろ過機 （管理区域内用被服等 の洗濯により発生した 廃液から不純物や活性 炭を除去する設備）	2 台ある放射性廃棄物処理設備洗濯 廃液系ろ過機のうち 1 台において、 当該ろ過機の本体押さえ蓋付根部か ら洗濯廃液の微小な漏えいが確認さ れたため、当該ろ過機を停止したと ころ、漏えいが止まったことを確認 した。 原因調査の結果、当該ろ過機の本体 押さえ蓋の締め付けボルトの締め付 け不良によるものと推定した。 このため、当該ろ過機の点検後の試 運転時に再度、当該ボルトの締め付 け状況を確認することとした。	処置済み	サービス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の
 状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。