

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2018年12月分（1月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2018.12.18	大容量電源装置 （非常用電源を供給するための発電設備）	4台ある大容量電源装置のうち1台において、定期点検時の確認運転後に設備状態を確認したところ、冷却水ポンプから冷却水が漏えいしていたことを確認した。 <u>設備の点検を行った結果、当該ポンプの水抜き穴から断続的に冷却水が滴下していたことが確認されたが、水抜き穴からの冷却水の滴下は、当該ポンプに要求される動作の許容範囲内であり、当該ポンプの機能・性能に影響は無い事象であることを確認した。</u> <u>なお、当該ポンプについては念のため取替を実施し、復旧した。</u>	<u>処置済み</u>	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。