

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2019年4月分（11月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2019.4.19	排気筒放射線モニタ設備 （排気筒から放出する気体の放射能を測定するための設備）	排気筒放射線モニタ設備に付帯するトリチウム回収装置※において、機器の故障を示す警報が発生した。 原因を調査中である。 なお、当該設備は2系統あり、もう1系統は正常に運転していることから、監視機能への影響はない。 ※建屋の排気からトリチウム分析のための試料を回収する設備	対応中	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。