

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2019年5月分（11月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2019.5.29	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で 使用する非放射性的の 蒸気を供給する設備）	2系統ある補助ボイラー設備のうち1 系統において、給水加熱器の出口給水 温度に変動を確認したため、当該補助 ボイラーを停止した。 原因を調査中である。 なお、もう1系統の補助ボイラー設備 に異常はなく、機能に影響はない。	対応中	補 助 ボイラー 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。