

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2019年12月分（9月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2019.12.2	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系 （管理区域内用被服の洗濯等により発生した廃液を処理する設備）	機器の故障に起因する不適合事項（軽微なものを除く）2020年2月分に記載。	—	—
2	2019.12.21	常用系放射線モニタ設備 （放射線を測定・監視するための設備）	常用系放射線モニタ設備において、監視装置の画面が表示されないことを確認した。 原因調査の結果、監視装置の画面の不具合が確認されたため、ディスプレイの取替を実施し、画面表示に異常のないことを確認した。	処置済み	中央制御室
3	2019.12.31	プロセス計算機 （プラントの運転状態の監視・管理の補助設備）	プロセス計算機内部の伝送路において、通信異常を示す警報が確認された。 原因を調査中である。 なお、伝送路は二重化されており、もう1つの伝送路に異常はないことから、プラントの監視機能に影響はない。	対応中	中央制御室

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。