

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2025年6月分（10月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 6. 16	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で 使用する非放射性的 の蒸気を供給する設 備）	補助ボイラー設備を点検のため停止したところ、補助ボイラーに備えているタンクに燃料の重油を送るポンプが自動で停止しないことを確認し、手動で停止した。 <u>原因調査の結果、補助ボイラーが停止してもポンプが自動停止しない制御回路となっていることを確認した。</u> <u>このため、当該の制御回路を修正し、補助ボイラーの停止に合わせて、ポンプが自動で停止することを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	補 助 ボイラー 建 屋
2	2025. 6. 30	代替海水ポンプ送水車（既設の海水系ポンプが使用できなくなった場合に備え、これを代替する大容量送水ポンプを積載した車両）	代替海水ポンプ送水車において、点検のため、車両のエンジンを始動しようとしたところ、充電システムの故障を示す警告灯が点灯し、エンジンが始動できないことを確認した。 原因調査の結果、バッテリーの劣化により、エンジンが始動できないことを確認した。 このため、バッテリーを交換し、エンジンが始動できることを確認した。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。