

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2025年9月分（12月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 9. 25	計装用圧縮空気系設備（建屋内外の計装、制御系の機器に非放射性的の圧縮空気を供給する設備）	計装用圧縮空気系設備において、2系統ある除湿装置のうち1系統の除湿装置を運転中のところ、除湿装置出口の露点温度が高いことを示す警報が発生した。 <u>原因調査の結果、除湿装置の入口弁に、異物の噛み込みによるリークが発生し、湿潤空気が除湿装置に流入して露点温度が上昇したものと推定した。</u> <u>そのため、除湿装置の入口弁のリークを復旧させ、除湿装置の運転に問題がないことを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。