

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2025年12月分（1月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 12. 13	中央制御室加湿器 （中央制御室を加湿する設備）	中央制御室において、2系統各2台ある中央制御室加湿器のうち1台の電源スイッチが入っているにも関わらず、運転表示灯のランプが消えて停止していることを確認したことから、もう1系統にて加湿を実施した。 <u>原因調査の結果、事象の再現は認められないことから、一過性の事象と判断し、復旧状態に問題ないことを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	中 央 制 御 室
2	2025. 12. 17	情報収集計算機 （発電所内で発生する各プロセス情報を一元管理する設備）	情報収集計算機において、ホームページのリアルタイムデータの定期確認をしたところ、リアルタイムデータが更新されていないことを確認した。この時、モニタリングポストの指示値等のデータをホームページサーバへ伝送するサーバ2系統のうち片系の不具合の復旧操作を実施していた。サーバの復旧操作を中断したところ、正常なサーバでの伝送が再開され、当社ホームページのリアルタイムデータの更新も再開した。 原因を調査中である。 なお、発電所におけるモニタリングポスト等の測定・監視は継続して行われていたため、プラントへの影響はない。	対応中	事務本館

3	2025. 12. 24	エリア放射線モニタ設備 (放射線を測定・監視する設備)	<p>エリア放射線モニタ設備において、原子炉建屋2階に設置しているモニタ指示値の一時的上昇が確認された。</p> <p>指示値の一時的上昇が確認された際は、モニタ近辺で作業は実施しておらず、その後、当該箇所放射線測定を行ったが、異常はなかった。原因を調査中である。</p> <p>なお、当該箇所については代替測定をしているため、プラントへの影響はない。</p>	対応中	原子炉 建屋
---	--------------	--------------------------------	--	-----	-----------

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。