

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2026年1月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2026.1.22	水道設備 （原子炉建屋等に水道水を供給する設備）	中央制御室において、水道水の給水ポンプの一括故障を示す警報が発生した。現場を確認したところ、水道水に塩素を注入するポンプの故障を示す警報が発生していることを確認した。その後、警報の復旧操作を実施したところ通常通りポンプは動いた。 <u>原因調査の結果、事象の再現は認められないことから、一過性の事象と判断し、復旧状態に問題のないことを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	補 助 ボイラー 建 屋
2	2026.1.22	非常用ディーゼル発電設備燃料油ドレンタンク（ディーゼル機関の燃料油ドレンを貯蔵するタンク）	3系統ある非常用ディーゼル発電設備の1系統の燃料油ドレンタンクにおいて、タンク内の燃料油を排出するポンプが、自動起動するよう設定している油面高さよりも高い位置で自動起動することを確認した。 原因を調査中である。 なお、現在も、燃料油が溢れる前の一定の油面位置でポンプが自動起動し、燃料油を排出できることから、プラントへの影響はない。	対応中	原 子 炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。