

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2026年2月分（2月28日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2026. 2. 27	ダスト放射線モニタ設備 （各建屋内の空気中に含まれる塵埃の放射性粒子濃度を監視している設備）	原子炉建屋のダスト放射線モニタ設備において、2台あるポンプのうち1台が運転中、通常よりポンプの振動が大きいことを確認したため、社員が手動でポンプを停止した。 原因を調査中である。 なお、もう1台のポンプは点検調整中により使用できないため、代替測定により原子炉建屋内の放射性粒子濃度の監視を継続していることから、プラントへの影響はない。	対応中	原子炉建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。