

廃止措置の主な作業 ～④放射線管理区域外の設備の解体撤去～

- ◆ 安全確保の機能に影響を与えない範囲内で、放射線管理区域外に設置されている設備・機器の解体撤去を行う。

＜解体撤去する設備の一例＞
主変圧器



＜主変圧器＞

発電機で発生した電気を送電線に送るために、電圧を上げる(昇圧する)ための装置