

主な時系列

1 1月3日（日）

- 9:15 移動式炉心内計装系の走査準備のため、原子炉格納容器隔離弁 全開
- 9:40 移動式炉心内計装系の全自動走査開始
- 9:56 移動式炉心内計装系検出器（C）が引き抜き動作時に原子炉格納容器内で停止し、移動式炉心内計装系の全自動走査停止
- 11:00 頃 移動式炉心内計装系が動作不能と判断
- 11:15 当該検出器の手回しによる引き抜き開始
- 11:50 当該検出器を遮へい容器内に回収し、引き抜き完了
- 12:12 原子炉格納容器隔離弁 全閉
- 18:00 移動式炉心内計装系の点検のため、原子炉の停止が必要と判断
- 18:17 通報連絡（第1報：最終報）開始（18:46 終了）

1 1月4日（月）

- 2:00 原子炉停止操作開始
- 8:36 原子炉停止
- 12:25 原子炉冷温停止

以 上