

お 知 ら せ

2026年5月18日
東北電力株式会社

女川原子力発電所2号機における原子炉起動について

当社は、女川原子力発電所2号機について、原子炉起動の準備が整ったことから、本日（5月18日）16時00分に原子炉を起動しました。

今後は、徐々に原子炉の出力を上昇させながら、設備の健全性を確認した上で発電を再開いたします。

当社は、女川原子力発電所2号機（定期事業者検査中）において、2026年5月15日に確認した湿分分離ドレンタンク下流の排水枡からの放射性物質を含む微量の湯気の発生について、5月16日に原子炉を停止し、排水枡につながる弁の点検を実施しました。

点検の結果、当該弁に金属片が挟まっていたことから、当該金属片を除去し、現在は正常な状態に復旧しております。（2026年5月15日、16日、18日にお知らせ済み）

以 上