

# お 知 ら せ

2026年5月20日  
東北電力株式会社

## 女川原子力発電所2号機における発電再開について

当社は、女川原子力発電所2号機について、本日（5月20日）9時30分に発電を再開しました。

当社は、女川原子力発電所2号機（定期事業者検査中）において、2026年5月15日に確認した湿分分離ドレンタンク下流の排水柵からの放射性物質を含む微量の湯気の発生について、5月16日に原子炉を停止し、排水柵につながる弁の点検を実施しました。

点検の結果、当該弁に金属片が挟まっていたことから、当該金属片を除去し、現在は正常な状態に復旧しております。（2026年5月15日、16日、18日にお知らせ済み）

当該弁については、今後、調整運転中の高温・高圧の状態でも、漏えいがないことを確認してまいります。

また、調整運転を通じて、各機器の運転状態を安定させた後、定期事業者検査における最終検査である総合負荷性能検査を経て、2026年6月上旬に定期事業者検査を終了する予定です。

以 上