

## 女川原子力発電所2号機の状況について（週報）

|  | 内 容   |
|--|---|
| 実 績<br><br>11月4日（月）<br>9：00<br>～<br>11月7日（木） | 【主な作業】<br>・11月3日の事象発生 <sup>※</sup> に伴う原因調査を継続して実施 |
| 予 定<br><br>11月8日（金）<br>～<br>11月14日（木）        | 【主要工程】<br>未定 <sup>※</sup>                         |

※ 11月3日、発電機試験併入中に、原子炉内の中性子を計測する検出器の校正用機器を原子炉内に入れる作業を行っていたところ、途中で動かなくなる事象が発生しました。

現在、原子炉を停止し原因調査を進めていることから、今後の工程については、決まり次第お知らせします。（[11月3日](#)、[11月4日](#)お知らせ済み）

（参考）

主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)