2025 年 11 月 13 日
東北電力株式会社

女川原子力発電所の状況について
（2025年10月分）

当社は、女川原子力発電所 1 号機（2020 年 7 月 28 日から廃止措置中）、2 号機（定格熱出力一定運転中）、3 号機（2011 年 9 月 10 日から第 7 回定期事業者検査中）の状況について、2025 年 10 月分をとりまとめ、本日、宮城県、女川町、石巻市ならびに登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町に報告いたしました。

女川原子力発電所 1 号機は、廃止措置に係る第 1 段階（解体工事準備期間）の作業を実施しております。また、廃止措置作業を安全に実施するにあたり、必要な施設の維持・管理のため、施設の性能や機能の確認を行っております。

女川原子力発電所 2 号機は、定格熱出力一定運転を継続しております。

女川原子力発電所 3 号機は、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

当該期間において、法令に基づく国への報告が必要となる事象はありませんでした。

なお、国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象として、1 号機の原子炉建屋天井クレーンに不具合が確認されましたが、発電所の安全性に影響を与えるものではありません。
また、2025 年 9 月 18 日に発生した「女川 1 号機 非常用ディーゼル発電機（A）の過電流検出器の不具合について」について、当該検出器の交換作業を完了いたしました。

その他、2025 年 10 月 23 日に公表した「女川原子力発電所 2 号機における制御棒の不具合について」の調査結果について報告いたしました。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以　上

（別紙）女川原子力発電所の状況（2025 年 10 月分）