

お知らせ

平成20年10月10日
東北電力(株)

女川原子力発電所1号機の定期検査の実施状況について (平成20年9月分 定期報告)

当社、女川原子力発電所1号機(平成20年2月14日から第18回定期検査中)の平成20年9月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、高圧注水系弁から下流側配管への空気の漏れ出し、非常用補機冷却系サージタンク補給水弁から下流側配管へのしみ出しの2件が確認されました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以上

[別紙]

女川原子力発電所1号機 第18回定期検査の状況(平成20年9月分)