

お知らせ

平成 22 年 5 月 14 日
東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所 1 号機の定期検査の実施状況について (平成 22 年 4 月分 定期報告)

当社は、女川原子力発電所 1 号機（平成 22 年 2 月 23 日から第 19 回定期検査中）の平成 22 年 4 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、ほう酸水注入系アキュムレータ配管接合部の傷や低圧タービン（A）（B）車室部、隔板および噴口のひび等の 2 件が確認されました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

女川原子力発電所 1 号機 第 19 回定期検査の状況（平成 22 年 4 月分）