

お 知 ら せ

平成 2 4 年 1 2 月 1 0 日
東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所の状況について（平成 2 4 年 1 1 月分）

当社は、女川原子力発電所 1 号機（平成 2 3 年 9 月 1 0 日から第 2 0 回定期検査中）、2 号機（平成 2 2 年 1 1 月 6 日から第 1 1 回定期検査中）、3 号機（平成 2 3 年 9 月 1 0 日から第 7 回定期検査中）の平成 2 4 年 1 1 月分の定期検査および東北地方太平洋沖地震後の設備点検等の状況について、本日、宮城県、女川町ならびに石巻市に報告いたしました。

女川原子力発電所は、1 号機および 3 号機が通常運転中、2 号機が原子炉起動中のところ、平成 2 3 年 3 月 1 1 日 1 4 時 4 6 分に発生した東北地方太平洋沖地震により、全号機の原子炉が自動停止しました。

（平成 2 3 年 3 月 1 1 日お知らせ済み）

女川原子力発電所の全号機は、安定した状態で安全に停止しており、現在、設備の点検、復旧作業等を進めております。

現在実施している定期検査の 1 1 月分については、トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象として、3 号機における「燃料集合体第 1 スペーサ下部における異物の発見」の 1 件の事象がありました。

なお、地震および津波による女川原子力発電所の主要設備への軽微な被害の対応として、今回、新たに復旧したものはありません。平成 2 4 年 1 0 月分報告と同様、これまで計 6 1 件のうち 5 5 件の対応が完了しております。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

女川原子力発電所の状況（平成 2 4 年 1 1 月分）