

お知らせ

平成24年4月4日
東北電力 欄

東通原子力発電所1号機燃料プール冷却浄化系ポンプの停止について

本日6時44分頃、当社東通原子力発電所1号機の使用済燃料プールを冷却するポンプ（燃料プール冷却浄化系ポンプ）が停止しました。その後、設備に異常がないことを確認し、7時23分に燃料プール冷却浄化系ポンプを起動し、復旧しました。

使用済燃料プールの水温は約26℃であり、停止前後で変化はありませんでした。

燃料プール冷却浄化系ポンプが停止した原因は、外部電源の電圧が低下したことによるものです。

本事象による、排気筒モニタ、排水モニタ、モニタリングポストに異常な変化はなく、発電所周辺への放射能の影響はありません。

なお、本事象は、「東通原子力発電所におけるトラブル等対応要領」に基づくA情報（社会的関心の大きい事象）に該当する事象ですが、安全協定に基づく報告事象ではありません。

以上