

お 知 ら せ

平成 2 3 年 1 2 月 9 日
東 北 電 力 株 式 会 社

能代火力発電所 1 号機の運転再開について

当社、能代火力発電所 1 号機（秋田県能代市、定格出力 6 0 万 k W）は、通常運転中のところ、本日 1 4 時 1 分頃、自動停止いたしました。

（本日、お知らせ済み）

調査の結果、点検を行っていた微粉炭機の作業が終了し、起動した際、運転中の発電機出力に見合う石炭量が当該微粉炭機へ供給されず、主蒸気温度が低下したことから自動停止したものです。

その後、設備の健全性が確認されたことから再起動を行い、本日、2 1 時 5 5 分に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、稼働中の発電所の安定運転に万全を期してまいります。

以 上