

お知らせ

平成26年11月19日
東北電力（株）

原町火力発電所1号機の運転停止について

当社原町火力発電所1号機（福島県南相馬市、定格出力100万kW）は、定格出力で運転中のところ、本日14時22分に運転を自動停止いたしました。

自動停止の原因は、現在、定期検査中の原町火力2号機において、同2号機の電気回路の試験を実施していたところ、近接していた1号機の電気回路を動作させ停止したものです。

なお、今後、運転停止に伴い設備の健全性確認等が必要となるため、現在のところ運転再開時期は未定です。

原町火力発電所1号機の運転停止を受け、明日の供給力は1,263万kW、最大需要は1,140万kW、予備率10.8%となり、安定供給を維持できる見通しです。

【原町火力発電所の概要】

○所在地：福島県南相馬市原町区金沢字大船さく54（「さく」は「白」に「えんにょう」）

号機	出力	燃料	運転開始
1号機	100万kW	石炭	平成9年7月
2号機	100万kW	石炭	平成10年7月

以上