

お知らせ

平成28年12月11日
東北電力(株)

原町火力発電所1号機の発電停止について

当社原町火力発電所1号機（福島県南相馬市、定格出力100万kW）は、定格出力で運転中のところ、ボイラー上部付近で蒸気と水滴の滴下が確認されたことから、ボイラー内部で蒸気漏洩の疑いがあると判断し、本日8時2分に発電を停止いたしました。

今後、漏洩箇所の特定を行い、修理方法を検討のうえ、復旧作業を進めてまいります。

なお、電力需給については、必要な供給力を確保できるよう努めてまいります。

【原町火力発電所の概要】

	出力	燃料	運転開始年月
1号機	100万kW	石炭	平成9年7月
2号機	100万kW	石炭	平成10年7月

以上

（別紙）原町火力発電所1号機概略図