仙台火力発電所　産業廃棄物最終処分場
維持管理記録（２０２６年９月）

１．処理実績

産業廃棄物の種類	処理量（m^3）
燃えがら	―
ばいじん	―
汚泥（無機性汚泥）	―
合計	―

※埋立終了年月日：2026 年 3 月 6 日

２．残余埋立容量

測定日	残余埋立容量（m^3）
2026 年 2 月 2 日	45,592

３．最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	2026 年 9 月 10 日	異常なし	－	－
調整池		異常なし	－	－
浸出液処理設備		異常なし	－	－
遮水工	該当設備なし			
防凍				

４．水質検査に関する事項

（１）放流水　　別紙　濃度計量証明書（No.W-260927）のとおり
（２）地下水　　別紙　濃度計量証明書（No.W-260928，W-260929）のとおり
（３）保有水　　－

５．水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
－	－

No. W-260927
2026年9月24日

濃度計量証明書

宮城県仙台市宮城野区港五丁目２番１号
東北電力株式会社　新仙台火力発電所　殿

(事業者)　宮城県仙台市青葉区本町二丁目5-1
東北緑化環境保全株式会社
(事業所)　〒985-0842　宮城県多賀城市桜木三丁目8-22
環境分析センター
Tel (022) 799-2600　　Fax (022) 367-3770
計量証明事業宮城県知事登録第22号(濃度)
環境計量士　　尾﨑　祐樹

件名	2026年度 環境関係業務（仙台火力発電所）		
試料名	放流水（集合槽）	採取箇所	灰捨地周辺
採取月日	2026年9月10日	採取者	当社
採取時刻	9時38分	計量を実施した期間	2026 年 9 月 10 日 ～ 2026 年 9 月 17 日

天候	気温(℃) JIS K 0102-1 6.2	水温(℃) JIS K 0102-1 6.3	外観	臭気	透視度(度) JIS K 0102-1 8
曇り	23.6	22.2	淡茶色	無臭	30以上

御依頼を受けました 試料 についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の項目	単位	計量の方法	計量の結果
1. 水素イオン濃度	pH	JIS K 0102-1 12 (2023)	8.0 (25℃)
2. 生物化学的酸素要求量	mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4 (2023)	12
3. 化学的酸素要求量	mg/L	JIS K 0102-1 17.2 (2023)	14
4. 浮遊物質量	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号付表8	23
5. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油)	mg/L	JIS K 0102-1 附属書D(参考) D.2 (2023)	0.5未満
6. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油)	mg/L	JIS K 0102-1 附属書D(参考) D.3 (2023)	0.5未満
7. フェノール類含有量	mg/L	JIS K 0102-4 5.2.4 準用 (2024)	0.5未満
8. 銅含有量	mg/L	JIS K 0102-3 11.5 (2022)	0.02未満
9. 亜鉛含有量	mg/L	JIS K 0102-3 12.4 (2022)	0.01未満
10. 溶解性鉄含有量	mg/L	JIS K 0102-3 4.2.2及び16.5 (2022)	0.03
11. 溶解性マンガン含有量	mg/L	JIS K 0102-3 4.2.2及び15.4 (2022)	0.06

備考
・※印の項目は計量法第107条の対象外。

弊社の同意なしに本報告書の一部分だけを複製することはできません。

No. W-260927
2026年9月24日

濃度計量証明書

宮城県仙台市宮城野区港五丁目２番１号
東北電力株式会社　新仙台火力発電所　殿

(事業者)　宮城県仙台市青葉区本町二丁目5-1
東北緑化環境保全株式会社
(事業所)　〒985-0842　宮城県多賀城市桜木三丁目8-22
環境分析センター
Tel (022) 799-2600　　Fax (022) 367-3770
計量証明事業宮城県知事登録第22号 (濃度)
環 境 計 量 士　　尾﨑　祐樹

件　　名	2026年度 環境関係業務（仙台火力発電所）		
試 料 名	放流水（集合槽）	採 取 箇 所	灰捨地周辺
採 取 月 日	2026年9月10日	採 取 者	当社
採 取 時 刻	9時38分	計量を実施した期間	2026 年 9 月 10 日 ～ 2026 年 9 月 17 日

天　候	気　温(℃) JIS K 0102-1 6.2	水　温(℃) JIS K 0102-1 6.3	外　観	臭　気	透 視 度(度) JIS K 0102-1 8
曇り	23.6	22.2	淡茶色	無臭	30以上

御依頼を受けました 試料 についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計 量 の 項 目	単 位	計 量 の 方 法	計量の結果
12. クロム含有量	mg/L	JIS K 0102-3 24.2.4(2022)	0.02未満
13. 大腸菌数※	CFU/mL	昭和三十七年厚生省・建設省令第一号	1未満
		以下余白	

備考	1ページに記載のとおり

弊社の同意なしに本報告書の一部分だけを複製することはできません。

No. W-260928
2026年9月24日

濃度計量証明書

宮城県仙台市宮城野区港五丁目２番１号
東北電力株式会社　新仙台火力発電所　殿

(事業者)　宮城県仙台市青葉区本町二丁目5-1
東北緑化環境保全株式会社
(事業所)　〒985-0842　宮城県多賀城市桜木二丁目8-22
環境分析センター
Tel (022) 799-2600　Fax (022) 367-3770
計量証明事業宮城県知事登録第22号(濃度)
環境計量士　尾﨑　祐樹

件名	2026年度 環境関係業務（仙台火力発電所）		
試料名	地下水　上流	採取箇所	灰捨地周辺
採取月日	2026年9月10日	採取者	当社
採取時刻	9時20分	計量を実施した期間	2026 年 9 月 10 日 ～ 2026 年 9 月 17 日

天候	気温(℃) JIS K 0102-1 6.2	水温(℃) JIS K 0102-1 6.3	外観	臭気	透視度(度) JIS K 0102-1 8
曇り	25.4	16.4	無色	無臭	30以上

御依頼を受けました 試料 についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の項目	単位	計量の方法	計量の結果
1. 塩化物イオン	mg/L	JIS K 0102-2 6.3 (2022)	22
		以下余白	

備考	
	特になし。

弊社の同意なしに本報告書の一部分だけを複製することはできません。

No. W-260929
2026年9月24日

濃度計量証明書

宮城県仙台市宮城野区港五丁目２番１号
東北電力株式会社　新仙台火力発電所　殿

(事業者)　宮城県仙台市青葉区本町二丁目5-1
東北緑化環境保全株式会社
(事業所)　〒985-0842　宮城県多賀城市桜木二丁目8-22
環境分析センター
Tel (022) 799-2600　　Fax (022) 367-3770
計量証明事業宮城県知事登録第22号(濃度)
環境計量士　　尾﨑　祐樹

件名	2026年度 環境関係業務（仙台火力発電所）		
試料名	地下水　下流	採取箇所	灰捨地周辺
採取月日	2026年9月10日	採取者	当社
採取時刻	10時10分	計量を実施した期間	2026 年 9 月 10 日 ～ 2026 年 9 月 17 日

天候	気温(℃) JIS K 0102-1 6.2	水温(℃) JIS K 0102-1 6.3	外観	臭気	透視度(度) JIS K 0102-1 8
曇り	23.1	16.4	無色	無臭	30以上

御依頼を受けました 試料 についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の項目	単位	計量の方法	計量の結果
1. 塩化物イオン	mg/L	JIS K 0102-2 6.3(2022)	110
		以下余白	

備考	
	特になし。

弊社の同意なしに本報告書の一部分だけを複製することはできません。