

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2026 年 6 月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
91.08	1,328.09	0.00	1,419.17

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点 検 年 月 日	2026年6月17日（水）	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 異常なし ----- -----				
点 検 施 設	点 検 項 目	結 果	不 具 合 等 の 内 容	処 置
囲い・門扉	汚損，破損，施錠の状況，その他	○		
立札	汚損，破損の状況，その他	○		
石炭灰埋立地	締固め，整地，覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法 面	土堰堤の亀裂，破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩，破損の有無	○		
	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り，破損の有無，その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂，漏水の有無	○		
	浮遊物，異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況，排水溝の詰り，破損の有無，その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	配管の破損，漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況，悪臭発生の有無，害虫発生の有無，その他	○		
(備 考) ・点 検 頻 度：月1回以上 ・結 果 の 表 示：異常なし——○，異常あり——× ・不 具 合 ・ 処 置：記載事項が多いときは別紙を使用し，その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 浸出水処理水水質測定結果(割田地区)

項目・単位		採取月日 報告月日	4/3 4/30	5/8 5/29	6/3 6/30									
水素イオン濃度	—		7.5	7.5	7.4									
生物化学的酸素要求量	mg/l		0.8	1.1	0.9									
化学的酸素要求量	mg/l		3.0	2.6	3.5									
浮遊物質量	mg/l		1	3	2									
窒素含有量	mg/l		9.9	9.6	9.3									
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l		<0.5	<0.5	<0.5									
フェノール類含有量	mg/l				<0.5									
銅含有量	mg/l				<0.01									
亜鉛含有量	mg/l				0.02									
溶解性鉄含有量	mg/l				<0.02									
溶解性マンガン含有量	mg/l				0.06									
クロム含有量	mg/l				<0.02									
ふっ素及びその化合物	mg/l		0.3	0.3	0.2									
大腸菌数	CFU/ml				<1									
燐含有量	mg/l				<0.01									
カドミウム及びその化合物	mg/l				<0.003									
シアン化合物	mg/l				<0.05									
有機燐化合物	mg/l				<0.1									
鉛及びその化合物	mg/l				<0.01									
六価クロム化合物	mg/l				<0.02									
砒素及びその化合物	mg/l				<0.01									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l				<0.0005									
アルキル水銀化合物	mg/l				不検出									
ポリ塩化ビフェニル	mg/l				<0.0005									
ジクロロメタン	mg/l				<0.02									
四塩化炭素	mg/l				<0.002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.02									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.04									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.3									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006									
トリクロロエチレン	mg/l				<0.01									
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.01									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.002									
チウラム	mg/l				<0.006									
シマジン	mg/l				<0.003									
チオベンカルブ	mg/l				<0.02									
ベンゼン	mg/l				<0.01									
セレン及びその化合物	mg/l				0.01									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(注1)	mg/l		9.0	8.3	8.1									
ほう素及びその化合物	mg/l		10	10	11									
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.05									
ニッケル含有量	mg/l				<0.04									
ダイオキシン類	pg-teq/l													

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素＋亜硝酸性窒素＋（アンモニア性窒素×0.4）

2026年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(上流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

[illegible]

2026年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(下流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

項目・単位	採取月日 測定完了日	4/3 4/30	5/8 5/29	6/3 6/30
電気伝導率	mS/m	70.7	70.7	71.2
塩化物イオン	mg/l	30	29	30
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.42
ふっ素及びその化合物	mg/l			<0.1
ほう素及びその化合物	mg/l			0.04
カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003
シアン化合物	mg/l			不検出
鉛及其の化合物	mg/l			0.001
六価クロム化合物	mg/l			<0.005
砒素及びその化合物	mg/l			<0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			不検出
ジクロロメタン	mg/l			<0.002
四塩化炭素	mg/l			<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.001
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002
チウラム	mg/l			<0.0006
シマジン	mg/l			<0.0003
チオベンカルブ	mg/l			<0.002
ベンゼン	mg/l			<0.001
セレン及びその化合物	mg/l			<0.001
1,4-ジオキサソ	mg/l			<0.005
クロロエチレン	mg/l			<0.0002
ダイオキシシン類	pg-teq/l			