

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2026 年 8 月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
270.58	17,970.15	0.85	18,241.58

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点 検 年 月 日	2026年8月21日（金）	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 異常なし ----- -----				
点 検 施 設	点 検 項 目	結 果	不 具 合 等 の 内 容	処 置
囲い・門扉	汚損、破損、施錠の状況、その他	○		
立札	汚損、破損の状況、その他	○		
石炭灰埋立地	締固め、整地、覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法 面	土堰堤の亀裂、破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩、破損の有無	○		
	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り、破損の有無、その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂、漏水の有無	○		
	浮遊物、異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況、排水溝の詰り、破損の有無、その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	配管の破損、漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況、悪臭発生の有無、害虫発生の有無、その他	○		
(備 考) ・点 検 頻 度：月1回以上 ・結 果 の 表 示：異常なし——○，異常あり——× ・不 具 合 ・ 処 置：記載事項が多いときは別紙を使用し、その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 浸出水処理水水質測定結果(割田地区)

項目・単位		採取月日 報告月日	4/3 4/30	5/8 5/29	6/3 6/30	7/2 7/31	8/5 8/31							
水素イオン濃度	—		7.5	7.5	7.4	7.2	7.5							
生物化学的酸素要求量	mg/l		0.8	1.1	0.9	0.9	0.9							
化学的酸素要求量	mg/l		3.0	2.6	3.5	2.5	4.9							
浮遊物質量	mg/l		1	3	2	1	5							
窒素含有量	mg/l		9.9	9.6	9.3	6.4	6.8							
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
フェノール類含有量	mg/l				<0.5									
銅含有量	mg/l				<0.01									
亜鉛含有量	mg/l				0.02									
溶解性鉄含有量	mg/l				<0.02									
溶解性マンガン含有量	mg/l				0.06									
クロム含有量	mg/l				<0.02									
ふっ素及びその化合物	mg/l		0.3	0.3	0.2	0.4	0.3							
大腸菌数	CFU/ml				<1									
燐含有量	mg/l				<0.01									
ナトリウム及びその化合物	mg/l				<0.003									
シアン化合物	mg/l				<0.05									
有機燐化合物	mg/l				<0.1									
鉛及びその化合物	mg/l				<0.01									
六価クロム化合物	mg/l				<0.02									
砒素及びその化合物	mg/l				<0.01									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l				<0.0005									
アルキル水銀化合物	mg/l				不検出									
ポリ塩化ビフェニル	mg/l				<0.0005									
ジクロロメタン	mg/l				<0.02									
四塩化炭素	mg/l				<0.002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.02									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.04									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.3									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006									
トリクロロエチレン	mg/l				<0.01									
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.01									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.002									
チウラム	mg/l				<0.006									
シマジン	mg/l				<0.003									
チオベンカルブ	mg/l				<0.02									
ベンゼン	mg/l				<0.01									
セレン及びその化合物	mg/l				0.01									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (注1)	mg/l		9.0	8.3	8.1	5.7	6.4							
ほう素及びその化合物	mg/l		10	10	11	8.1	9.7							
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.05									
ニッケル含有量	mg/l				<0.04									
ダイオキシン類	pg-teq/l													

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素＋亜硝酸性窒素＋（アンモニア性窒素×0.4）

石炭灰埋立地 周縁地下水(上流側)水質測定結果(割田地区)

[illegible]

2026年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(下流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

[illegible]