産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績

（2026 年 9 月）

（単位：ｔ）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
477.49	26,258.52	0.00	26,736.01

様式－２－２

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点検年月日	・２０２６年9月１６日（水） （雨水調節池他点検） ・２０２６年9月２５日（金） （石炭灰埋立地点検）	点検者氏名		印
				印

点検結果概要　異常なし

点検施設	点検項目	結果	不具合等の内容	処置
囲い・門扉	汚損，破損，施錠の状況，その他	○		
立札	汚損，破損の状況，その他	○		
石炭灰埋立地	締固め，整地，覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂，破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩，破損の有無	○		
	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り，破損の有無，その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂，漏水の有無	○		
	浮遊物，異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況，排水溝の詰り，破損の有無，その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	配管の破損，漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況，悪臭発生の有無，害虫発生の有無，その他	○		

（備　考）
・点検頻度：月１回以上
・結果の表示：異常なし……○，異常あり ……×
・不具合・処置：記載事項が多いときは別紙を使用し，その旨を記載する。

石炭灰埋立地　浸出水処理水水質測定結果（割田地区）

項目・単位	採取月日 報告月日	4/3 4/30	5/8 5/29	6/3 6/30	7/2 7/31	8/5 8/31	6/3 9/9	9/3 9/30						
水素イオン濃度	－	7.5	7.5	7.4	7.2	7.5		7.3						
生物化学的酸素要求量	mg/l	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9		1.3						
化学的酸素要求量	mg/l	3.0	2.6	3.5	2.5	4.9		4.8						
浮遊物質量	mg/l	1	3	2	1	5		7						
窒素含有量	mg/l	9.9	9.6	9.3	6.4	6.8		8.1						
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5						
フェノール類含有量	mg/l			<0.5										
銅含有量	mg/l			<0.01										
亜鉛含有量	mg/l			0.02										
溶解性鉄含有量	mg/l			<0.02										
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/l			0.06										
クロム含有量	mg/l			<0.02										
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3		0.4						
大腸菌数	CFU/ml			<1										
燐含有量	mg/l			<0.01										
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l			<0.003										
ｼｱﾝ化合物	mg/l			<0.05										
有機燐化合物	mg/l			<0.1										
鉛及びその化合物	mg/l			<0.01										
六価クロム化合物	mg/l			<0.02										
砒素及びその化合物	mg/l			<0.01										
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005										
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出										
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005										
ジクロロメタン	mg/l			<0.02										
四塩化炭素	mg/l			<0.002										
1.2-ジクロロエタン	mg/l			<0.004										
1.1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.02										
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.04										
1.1.1-トリクロロエタン	mg/l			<0.3										
1.1.2-トリクロロエタン	mg/l			<0.006										
トリクロロエチレン	mg/l			<0.01										
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.01										
1.3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.002										
チウラム	mg/l			<0.006										
シマジン	mg/l			<0.003										
チオベンカルブ	mg/l			<0.02										
ベンゼン	mg/l			<0.01										
セレン及びその化合物	mg/l			0.01										
ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物（注1）	mg/l	9.0	8.3	8.1	5.7	6.4		6.8						
ほう素及びその化合物	mg/l	10	10	11	8.1	9.7		11						
1.4-ジオキサン	mg/l			<0.05										
ニッケル含有量	mg/l			<0.04										
ダイオキシン類	pg-teq/l						0							

注1 ： アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式　硝酸性窒素＋亜硝酸性窒素＋（アンモニア性窒素×0．4）

2026年度

石炭灰埋立地　周縁地下水(上流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

項目・単位	採取月日 測定完了日	4/3 4/30	5/8 5/29	6/3 6/30	7/2 7/31	8/5 8/31	6/3 9/9	9/3 9/30							
電気伝導率	mS/m	49.6	50.2	49.2	50.4	51.1		51.9							
塩化物イオン	mg/l	6.9	7.1	6.7	6.9	7.0		7.5							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.31											
ふっ素及びその化合物	mg/l			0.2											
ほう素及びその化合物	mg/l			0.03											
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l			<0.0003											
シアン化合物	mg/l			不検出											
鉛及その化合物	mg/l			0.003											
六価クロム化合物	mg/l			<0.005											
砒素及びその化合物	mg/l			0.004											
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005											
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出											
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			不検出											
ジクロロメタン	mg/l			<0.002											
四塩化炭素	mg/l			<0.0002											
1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l			<0.0004											
1,1 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.002											
1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.004											
1,1,1 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l			<0.1											
1,1,2 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l			<0.0006											
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.001											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.001											
1,3 ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l			<0.0002											
ﾁｳﾗﾑ	mg/l			<0.0006											
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l			<0.0003											
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l			<0.002											
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l			<0.001											
セレン及びその化合物	mg/l			<0.001											
1,4 ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l			<0.005											
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.0002											
ダイオキシン類	pg-teq/l						0.046								

2026年度

石炭灰埋立地　周縁地下水(下流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

項目・単位	採取月日 測定完了日	4/3 4/30	5/8 5/29	6/3 6/30	7/2 7/31	8/5 8/31	6/3 9/9	9/3 9/30							
電気伝導率	mS/m	70.7	70.7	71.2	71.1	70.9		71.0							
塩化物イオン	mg/l	30	29	30	30	30		31							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.42											
ふっ素及びその化合物	mg/l			<0.1											
ほう素及びその化合物	mg/l			0.04											
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l			<0.0003											
シアン化合物	mg/l			不検出											
鉛及その化合物	mg/l			0.001											
六価クロム化合物	mg/l			<0.005											
砒素及びその化合物	mg/l			<0.001											
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005											
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出											
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			不検出											
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l			<0.002											
四塩化炭素	mg/l			<0.0002											
1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l			<0.0004											
1,1 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.002											
1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.004											
1,1,1 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l			<0.1											
1,1,2 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l			<0.0006											
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.001											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.001											
1,3 ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l			<0.0002											
ﾁｳﾗﾑ	mg/l			<0.0006											
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l			<0.0003											
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l			<0.002											
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l			<0.001											
セレン及びその化合物	mg/l			<0.001											
1,4 ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l			<0.005											
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			<0.0002											
ダイオキシン類	pg-teq/l						0.046								